

Procedure for etablering af olie- og andre brændstofstanke mindre end 6000 liter

i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015.

Olietanke skal opstilles i overensstemmelse med den gældende olietankbekendtgørelse og med tankens installationsvejledning. Nedenfor er enkelte punkter herfra fremhævet:

1. Tanken skal etableres af en sagkyndig.
2. Det skal meddeles kommunen, hvis en ny tank ønskes nedgravet/opstillet. For tanke under 6.000 liter er fristen 2 uger før etablering, og for større tanke er fristen 4 uger. En tegning med tankens og det tilhørende rørsystems placering skal vedlægges.
3. Et olietanksanlæg (tank med det tilhørende rørsystem) må ikke placeres indenfor en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. Afstandskravet omfatter ikke overjordiske, indendørs anlæg under 6000 liter, med overjordiske rørsystemer, der ikke er indstøbte eller indmuret.
4. Olietanksanlæg må ikke nedgraves indenfor beskyttelsesområder for grundvandsindvinding. Beskyttelsesområdet fremgår af vandindvindingsstilladelsen for det pågældende vandindvindingsanlæg. Kommunen undersøger dette punkt i forbindelse med anmeldelsen.
5. Olietanksanlæg må ikke nedgraves eller anbringes under eller så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke kan fjernes.
6. Umiddelbart efter etablering af et anlæg skal en kopi af tankattesten sendes til kommunen. Adressen for opstillingsstedet skal fremgå af tankattesten. Det er vigtigt selv at gemme tankattesten, da det er brugerens dokumentation for tanktype og produktionsår.

Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at ringe på telefonnummer 7259 6000 eller mail teknik-miljo@egekom.dk

Eksempel på skitse af tank og rørsystems placering:

