



Propharma A/S
Knud Bro Alle 3
3660 Stenløse

Miljøtilsynsrapport

Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 19. november 2015.

Miljøtilsynsrapporten beskriver om virksomheden overholder de love, regler og afgørelser, der er genstand for miljøtilsynet.

Miljøtilsynsrapporten bliver offentliggjort digitalt i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af 22. maj 2013 om miljøtilsyn. Bemærkninger bedes fremsendt i løbet af 14 dage.

Inden offentliggørelsen vurderer Egedal Kommune, om der forekommer oplysninger, der ikke kan offentliggøres i henhold til §§ 6-8 i Lov om behandling af personoplysninger¹ eller § 27 i Lov om offentlighed i forvaltningen² eller Lovbekendtgørelse om aktindsigt i miljøoplysninger³.

Egedal Kommune vil senest 4 måneder efter tilsynsbesøget, offentliggøre miljøtilsynsrapporten digitalt og oplyse om, at enhver har ret til aktindsigt i kommunens øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger som følger af ovenstående love.

Tilsynet er omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen⁴, og virksomheden faktureres derfor for tidsforbruget i forbindelse med tilsynet.

Med venlig hilsen

Carsten Nøhr
Miljøsagsbehandler
Center for Teknik og Miljø

Miljøtilsynsrapport til digital offentliggørelse

¹ Lov nr. 429 af 31/05/2000 om behandling af personoplysninger.

² Lov nr. 606 af 12/06/2013 om offentlighed i forvaltningen.

³ Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14/06/2006 om aktindsigt i miljøoplysninger.

⁴ Bekendtgørelse nr. 463 af 21/05/2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Den 05-11-2015

Sagsnr.: 15/18407

Dok.nr.: 3

Sagsbehandler: Carsten Nøhr

Direkte tlf.: 72597238

mail: Carsten.Nohr@egekom.dk

Egedal Kommune

Rådhusvej 2

3660 Stenløse

Telefon: 7259 6000

Mail: kommune@egekom.dk

Web: egedalkommune.dk

Åbningstider:

For personlig henvendelse:

Mandag – Onsdag 10-14

Center for Borgerservice har lukket onsdag

Torsdag 10-17.30

Fredag 10-12

Telefonomstilling:

Mandag – Onsdag 9–15

Torsdag 9–17.30

Fredag 9–12

Baggrunden for tilsynet (rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, tematilsyn etc.):	Rutinetilsyn	
Virksomhedens navn:	Propharma A/S	
Virksomhedens adresse:	Knud Bro Alle 3 3660 Stenløse	
Virksomhedens CVR nummer:	12071787	
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden evt. med angivelse af listepunkt):	D202 Virksomheder, der ved fysiske processer, og hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening, fremstiller lægemidler.	
Dato for tilsynet:	19. november 2015	
Hvem deltog ved tilsynet:	Preben Aggerholm Propharma A/S Carsten Nøhr Egedal Kommune CTM	
Hvad der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden	
Er der konstateret jordforurening: (synligt ved tilsynet)	Nej	
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærper til virksomheden:	Nej	
Konklusioner på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet anledning til håndhævelser i form af påbud, forbud eller indskærper:	Årsrapport 2014 fremsendt den 25. marts 2015. Ingen bemærkninger	
Er dette tilsyn en opfølgning på tidligere meddelte påbud, forbud eller indskærper:	Ja	Nej X
	Hvis ja anfør konklusionen:	
Er afgørelsen påklaget:	Ja	Nej X
	Hvis ja anfør hvilken afgørelse:	

Ovenstående oplysningerne skal som minimum vedrøre de seneste 2 tilsynsbesøg !

Miljøtilsynsrapport uddybende – offentliggøres digitalt

Vilkår der ikke er overholdt:	Beskrivelse af mangler:	Bemærkning og tidsfrist:
		Ingen bemærkninger. Miljøgodkendelse af 14. januar 2014.

Andre forhold:			Bemærkning og tidsfrist:
Er der nye aktiviteter/indretninger som er godkendelsespligtige vedr.: <ul style="list-style-type: none"> • Støj • Affald • Kemikalier/olie/råvarer • Luftforurening • Spildevand 	Ja	Nej X	
	Hvis ja anføres hvilke:		
Er der en lovlig olie- og/eller brændstoftank på virksomheden – og har vi oplysninger om: <ul style="list-style-type: none"> • Tank nr. • G. nr. • Fabrikations år • Tankattest • Nedgravet/overjordisk 	Ja	Nej X	
	Hvis nej anføres hvorfor og oplysningerne anføres evt. her i tilsynsnotatet:		
Har virksomheden en tilslutningstilladelse til et renselanlæg eller en udledningstilladelse til recipient:	Ja X	Nej X	
	Hvis ja anføres hvilken: Kun sanitært spildevand		
Har virksomheden spildevand som afviger fra husspildevand:	Ja	Nej X	
	Hvis ja anføres hvilken tilladelse der burde foreligge:		
Eventuelle klager over virksomheden:	Ja	Nej X	
	Hvis ja anføres hvilken klage:		